



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«26» сентября 2019 г.

№23472

г. Канск

Специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Цуприковой Оксаной Владимировной при проведении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Таеженский детский сад», ОГРН 1022401360398, ИНН 2450015392, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 25.12.2002 г., дата регистрации юридического лица 05.01.1995 года, адрес регистрации/юридический адрес: 663637, Россия, Красноярский край, Канский район, с. Таежное, ул. Ленина, д. 41, на основании распоряжения от «19» августа 2019 года № 5411, в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Таеженский детский сад» по адресу: 663637, Россия, Красноярский край, Канский район, с. Таежное, ул. Ленина, д. 41 выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 26.09.2019 №23469).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Таеженский детский сад»:

1. УстраниТЬ нарушения:

1.1. п. 1.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) выразившиеся в функционировании МБДОУ «Таеженский детский сад» при отсутствии заключения подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и действующим санитарным правилам и нормативам;

1.2. п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в отсутствии твердого покрытия входа, дорожек к зданию на территории дошкольной организации (вход и дорожки к зданию посыпаны песком);

1.3. п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в несоблюдении площади теневых навесов из расчета не менее 1 м² на одного ребенка (для подготовительной, старшей и средней групп площадь теневых навесов составляет по 6,0 м², детей в группах по списку 14, 15 и 19 человек);

1.4. п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в отсутствии подводки горячей воды к умывальным раковинам в санитарных узлах для персонала на первом и на втором этажах;

1.5. п. п. 4.13., 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в отсутствии в учреждении условий для просушивания верхней одежды для детей;

1.6. п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в наличии линолеума в коридоре 2-го этажа, в буфетных, в помещении кастелянши с нарушением целостности (имеются повреждения, порван), что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции;

1.7. п. п. 6.16., 6.16.2., 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в оснащении туалетных для детей санитарно-техническим оборудованием проведено без учета требований: в подготовительной группе установлено 3 взрослых унитаза и 2 умывальные раковины, в старшей, средней группе раннего возраста - по 2 взрослых унитаза и по 2 умывальные раковины, при требовании установки 1 раковины и 1 детского унитаза на 5 детей в туалетных старшей и подготовительной групп и установки 4 умывальных раковин для детей и 4 детских унитазов в туалетной младшей и средней групп и 3-х умывальных раковин для детей раннего возраста; в туалетных не оборудованы умывальные раковины для персонала, не оборудованы душевые поддоны, во 2-ой группе раннего возраста не созданы условия для обработки горшков, что ухудшает санитарно-гигиенические условия детей, затрудняет соблюдение личной гигиены;

1.8. п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в неудовлетворительном состоянии санитарно-технического оборудования (в санитарном узле для персонала на первом этаже унитаз сломан; в санитарных узлах для персонала на первом и на втором этажах и в санитарных узлах для детей смывные бочки для унитазов не работают, смывают ведрами);

1.9. п. 17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в неудовлетворительном состоянии санитарно-технического оборудования (унитазы и умывальные раковины имеют отделку с нарушенной целостностью, эмалированное покрытие неровное (отслаивается), частично

отсутствует, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию);

1.10. п. п. 9.4., 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в необорудовании в туалетных водоразборных кранов со смесителями для хозяйственных нужд;

1.11. п. п. 4.15., 4.16., 8.5., 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в отсутствии условий для организации проветривания в помещениях спальных, приемных, туалетных всех групп и в игровых подготовительной, старшей и средней групп (оконные рамы старые, деформированные (перекошенные, частично сгнившие), при открытии из-за деформации трудно закрываются или не открываются, что не позволяет соблюдать режим проветривания и мытья; остекление окон выполнены не из цельного стеклополотна, замена разбитых стекол немедленно не проводится, поверхность подоконников неровная (с повреждениями, частично сгнившая), что не обеспечивает проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекции;

1.12. п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в отделке кроватей для детей с нарушенной целостностью, что не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции;

1.13. п. п. 9.1., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в отсутствии в постирочной (прачечной) умывальной раковины для персонала (условия для мытья рук не созданы), в не присоединении стиральной машины-полуавтомат к системе канализации (система канализации в прачечной представлена сливным трапом в центре помещения, в который вода из машинки стекает через гибкий шланг);

1.14. п. п. 9.4., 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в оборудовании моечных ванн в умывальных и буфетных самодельными смесителями, с множеством намотанных гибких шлангов, что затрудняет проведение качественной уборки и дезинфекции;

1.15. п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в объемно-планировочных решениях помещений дошкольной организации не обеспечивающих соблюдение принципа групповой изоляции: для мытья столовой посуды оборудованы 2 буфетные, одна на две группы (оборудована общая буфетная для подготовительной и старшей групп и общая буфетная для средней и 2-ой группы раннего возраста);

1.16. п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в не соблюдении режима мытья посуды: для мытья посуды установлены раковины для ручной конструкция которых не позволяет приготовить рабочий раствор для мытья посуды (конструкция раковин не позволяет использовать пробки для набора воды), посуду моют в тазах с последующим ополаскиванием в раковине;

1.17. п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в не обеспечении постельным бельем и полотенцам в соответствии с требованиями, имеется по 2 комплекта постельного белья и полотенец, при требовании не менее 3-х комплектов и имеется 1 комплект наматрасников, при требовании не менее двух;

1.18. п. п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в отделке стен

и пола в туалетных для детей и в буфетных плиткой со сколами и повреждениями, частично плитка отсутствует; что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции;

1.19. п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившиеся в не обеспечении учебных досок в игровых равномерным искусственным освещением;

1.20. п. п. 5.1., 5.4., 5.5.. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», выразившиеся в неровной поверхности потолка в спальне подготовительной группы, неровной поверхности пола в холле 1 этажа; потолок и стены медицинского помещения негладкие, имеют дефекты отделки (трещины, повреждения, известковая побелка отслаивается), что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции;

1.21. п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», выразившиеся в не соблюдении мер, препятствующих проникновению, размножению синантропных членистоногих и грызунов (имеются дыры в местах выхода коммуникаций);

1.22. п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1 (таблица 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусенному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в не соответствии уровней искусственной освещенности в игровых (при нормируемом значении 200 лк уровней искусственной в игровых составляют 86-112 лк).

Срок исполнения настоящего предписания: 02.11.2020

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Таеженский детский сад»; на руководителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Таеженский детский сад».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 03.11.2020.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске

Цуприкова

О. В. Цуприкова

Настоящее предписание от 26.09.2019 № 23472 вручено лично заведующему МБДОУ «Таеженский детский сад» Прокопьевой Василине Юрьевне 26.09.2019.

Прокопьева
(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении:

дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)